

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号25-03-015

用 户 单 位吉林协展

产 品 名 称燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号1106010-QE01-A

产 品 代 码0226

供 货 数 量1套

供 货 批 号SB01

质量部 结 论	合 格	检验员签章： 2025 年 03 月 04 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章： 2025 年 03 月 04 日

填发单位公章：



填单日期：2025.03.04


自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成						A3		0226	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	15	质管部				结果		备注	
1	外观检查										
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格					合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格					合格			
2	尺寸							合格			
2.1	法兰盘外径	φ 123±1	123.34					合格			
2.2	法兰密封外径	φ 108.5±0.8	108.72					合格			
2.3	法兰盘厚度	3±0.3	3.00					合格			
2.4	法兰密封高度	20.5±1	20.58					合格			
2.5	自由高度	220±10	223.18					合格			
2.6	出油管外径	φ 9.49 ±0.06	9.506					合格			
2.7	出油管止口外径	φ 12.94±0.21	12.98					合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.19					合格			
2.9	出油管止口厚度	1.6±0.15	1.62					合格			
2.10	回油管外径	φ 7.89±0.06	7.915					合格			
2.11	回油管止口外径	φ 10.98±0.21	10.91					合格			
2.12	回油管长度	21.12±0.25	21.20					合格			
2.13	回油管止口厚度	1.6±0.15	1.63					合格			
2.14	油管外径	φ 7.89±0.06	7.912					合格			
2.15	油管止口外径	φ 10.98±0.21	11.01					合格			
2.16	浮子宽度	31.8±0.5	31.82					合格			
2.17	浮子长度	36.5±0.5	36.48					合格			
3	材料										
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告								
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告								

自检报告

零件编号		零件名称				图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成				A3		0226	
供应商代码		供应商名称				外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司				☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	15	结果			备注		
4	性能								
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	231.3				合格		
		36±2mm 222±2Ω	222.9				合格		
		63±2mm 198±2Ω	197.2				合格		
		89±2mm 174±2Ω	174.9				合格		
		113±2mm 150±2Ω	151.0				合格		
		135±2mm 126±2Ω	125.6				合格		
		155±2mm 102±2Ω	102.4				合格		
		175±2mm 78±1.5Ω	78.1				合格		
		195±2mm 54±1.5Ω	54.0				合格		
		215±2mm 32±1.5Ω	31.8				合格		
		221±2mm 32±1.5Ω	32.0				合格		
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H,	197.0				合格		
			8.65				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	155.6				合格		
			7.90				合格		
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H	90.9				合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格				合格		
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.439				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格				合格		

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 	供应商批准: 
日期: 2025/3/4	日期: 2025/3/4