

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-03- 029

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A

产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SB01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025 年 03 月 04 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 03 月 04 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.03.04


自检报告

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成					A3		0226	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	29				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格			
2	尺寸						合格			
2.1	法兰盘外径	$\phi 123 \pm 1$	123.42				合格			
2.2	法兰密封外径	$\phi 108.5 \pm 0.8$	108.68				合格			
2.3	法兰盘厚度	3 ± 0.3	3.04				合格			
2.4	法兰密封高度	20.5 ± 1	20.58				合格			
2.5	自由高度	220 ± 10	222.56				合格			
2.6	出油管外径	$\phi 9.49 \pm 0.06$	9.481				合格			
2.7	出油管止口外径	$\phi 12.94 \pm 0.21$	12.97				合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.18				合格			
2.9	出油管止口厚度	1.6 ± 0.15	1.60				合格			
2.10	回油管外径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.881				合格			
2.11	回油管止口外径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.90				合格			
2.12	回油管长度	21.12 ± 0.25	21.12				合格			
2.13	回油管止口厚度	1.6 ± 0.15	1.62				合格			
2.14	油管外径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.894				合格			
2.15	油管止口外径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.98				合格			
2.16	浮子宽度	31.8 ± 0.5	31.97				合格			
2.17	浮子长度	36.5 ± 0.5	36.47				合格			
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

自检报告

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成					A3		0226	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	29	质管部			结果		备注	
4	性能									
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	231.4				合格			
		36±2mm 222±2Ω	222.0				合格			
		63±2mm 198±2Ω	198.7				合格			
		89±2mm 174±2Ω	174.6				合格			
		113±2mm 150±2Ω	150.3				合格			
		135±2mm 126±2Ω	126.5				合格			
		155±2mm 102±2Ω	102.4				合格			
		175±2mm 78±1.5Ω	78.0				合格			
		195±2mm 54±1.5Ω	54.6				合格			
		215±2mm 32±1.5Ω	32.2				合格			
		221±2mm 32±1.5Ω	32.2				合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H,	188.9				合格			
			8.25				合格			
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	153.4				合格			
			7.47				合格			
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H	93.6				合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格				合格			
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.401				合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格				合格			

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 	供应商批准: 
日期: 2025/3/4	日期: 2025/3/4