

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-03- 013

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02


产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5001

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025年3月13日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 曹新文 2025年3月13日

填发单位公章:



填单日期: 2025.3.13

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗新能源 HONGQI							
										第2页		共2页							
零件编号		零件名称								图纸版本		车型							
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02							
供应商代码		供应商名称								外观		尺寸		材料		性能			
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司								☒		☒		☒		☒			
4		性能				73													
4.1		油位器性能		9.7±2mm		370±2Ω		368.7								合格			
				30.7±2mm		350.8±2Ω		349.7								合格			
				64.2±2mm		316±2Ω		315.0								合格			
				96.7±2mm		281.2±2Ω		280.5								合格			
				128.3±2mm		246.7±2Ω		246.1								合格			
				159.2±2mm		212.2±2Ω		211.9								合格			
				189.7±2mm		177.4±1.5Ω		177.3								合格			
				220.8±2mm		142.6±1.5Ω		142.6								合格			
				252±2mm		107.8±1.5Ω		107.7								合格			
				284±2mm		73±1.5Ω		73.0								合格			
				313.9±2mm		40±1.5Ω		40.3								合格			
4.2		输油性能		电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		226.1										合格			
						12.46										合格			
				电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		186.7												合格	
						11.35												合格	
				电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		125.8													
4.3		法兰盘气密性能		在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏				合格								合格			
4.4		管路连接性气密性		法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa				0.315								合格			
4.5		传感器灵活性		传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象				合格								合格			
4.6		压缩回位		燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;				合格								合格			
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果																			
供应商检验人员: 田松12										供应商批准: 曹新文									
日期: 2025/3/13										日期: 2025/3/13									