

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-04-034

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02


产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SD02

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025 年 04 月 18 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 04 月 18 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.04.18

自检报告										中国一汽 FAW GROUP				红旗新能源 HONGQI	
第 2 页, 共 2 页															
零件编号		零件名称								图纸版本		车型			
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02			
供应商代码		供应商名称								外观	尺寸	材料	性能		
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒	☒	☒	☒		
检查项目		标准值		34						结果	备注				
4	性能														
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.9						合格					
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.6						合格					
		64.2±2mm	316±2Ω	315.2						合格					
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.6						合格					
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.5						合格					
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.0						合格					
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.3						合格					
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.5						合格					
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0						合格					
		284±2mm	73±1.5Ω	73.4						合格					
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.7						合格					
		4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		217.0						合格			
12.53										合格					
电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，				175.5						合格					
				11.39						合格					
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		123.8						合格					
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格						合格					
4.4	管路连接气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa		0.328						合格					
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格						合格					
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格						合格					
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果															
供应商检验人员：曹新文										供应商批准：曹新文					
日期：2025/4/18										日期：2025/4/18					