

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号_____25-05-006_____

用 户 单 位_____吉 林 协 展_____

产 品 名 称_____燃油泵带油位传感器总成_____

产 品 图 号_____1106010-QB01_____

产 品 代 码_____V506-QB01_____

供 货 数 量_____1 套_____

供 货 批 号_____5E01_____

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2025年05月26日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2025年05月26日

填发单位公章:



填单日期: 2025.05.26

自检报告							中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源 HONGQI			
							第 2 页, 共 2 页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB01		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值		6				结果	备注	
4	性能									
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω		368.7				合格		
		30.7±2mm 350.8±2Ω		349.5				合格		
		64.2±2mm 316±2Ω		315.2				合格		
		96.7±2mm 281.2±2Ω		280.5				合格		
		128.3±2mm 246.7±2Ω		246.3				合格		
		159.2±2mm 212.2±2Ω		212.1				合格		
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω		177.4				合格		
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω		142.7				合格		
		252±2mm 107.8±1.5Ω		108.0				合格		
		284±2mm 73±1.5Ω		73.4				合格		
313.9±2mm 40±1.5Ω		40.8				合格				
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		226.4				合格		
				13.07				合格		
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		182.6				合格		
				11.84				合格		
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		133.6				合格		
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格				合格		
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa		0.352				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格				合格		
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果										
供应商检验人员: ⑩检12					供应商批准: 王					
日期: 2025/5/26					日期: 2025/5/26					