

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-05-009

用户单位 吉林协展

产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QB01

产品代码 V506-QB01

供货数量 1 套

供货批号 SE01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2015 年 05 月 26 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2015 年 05 月 26 日

填发单位公章:



填单日期: 2015.05.26

自检报告							中国一汽FAW GROUP 红旗新能源HONGQI 第 1 页, 共 2 页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB01		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	9				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格				合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格			
2	尺寸						合格			
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152\pm 1$	152.06				合格			
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5\pm 0.5$	129.40				合格			
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.14				合格			
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.00				合格			
2.5	自由高度	350 ± 10	353.26				合格			
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49\pm 0.06$	9.475				合格			
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94\pm 0.21$	12.92				合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.10				合格			
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.73				合格			
2.1	接插件宽度	10 ± 0.1	10.05				合格			
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89\pm 0.06$	7.879				合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98\pm 0.15$	10.99				合格			
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.580				合格			
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

自检报告							中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源 HONGQI			
							第 2 页, 共 2 页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB01		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值		9				结果	备注	
4	性能									
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω		368.9				合格		
		30.7±2mm 350.8±2Ω		349.7				合格		
		64.2±2mm 316±2Ω		315.2				合格		
		96.7±2mm 281.2±2Ω		280.7				合格		
		128.3±2mm 246.7±2Ω		246.3				合格		
		159.2±2mm 212.2±2Ω		212.0				合格		
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω		177.4				合格		
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω		142.6				合格		
		252±2mm 107.8±1.5Ω		108.0				合格		
		284±2mm 73±1.5Ω		73.4				合格		
		313.9±2mm 40±1.5Ω		40.8				合格		
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		238.5				合格		
				12.99				合格		
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		194.7				合格		
				11.81				合格		
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		138.5				合格		
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格				合格		
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出口口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa		0.321				合格		
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格		
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格				合格		
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果										
供应商检验人员：⑩ 检12					供应商批准：[Signature]					
日期：2025/5/26					日期：2025/5/26					